

基準項目(給水栓水)

平成27年8月17日

	項目	基準値	堀浄水場				
			第1系統1	第1系統2	第2系統	第3系統1	第3系統2
	採水場所		管巻	山野口	拝師	上野	観音寺
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ホウ素及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.30	0.28	0.29	0.30	0.29
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	有機リン及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ジシス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロホルム	0.06 mg/l以下	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.015	0.014	0.015	0.015	0.016
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	0.006	<0.005	0.006	0.006	0.006
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.010	0.008	0.008	0.016	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	11	11	11	11	11
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	16.9	16.6	16.5	16.7	16.5
39	Ca, Mg等(硬度)	300 mg/l以下	42.9	42.0	42.9	42.3	42.0
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	112	106	102	105	102
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジエオキシ	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソプロピルアルコール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/l以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.12	7.14	7.04	7.26	7.11
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1.0	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	管理基準0.1 mg/l以上	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40
	水温		27.0	26.9	28.5	28.5	27.8

基準項目(給水栓水)

平成27年8月17日

	項目	基準値	下荒河浄水場			
			下荒河系統1	下荒河系統2	下荒河系統3	下荒河系統4
	採水場所		法用	奥榎原	上下大内	田和
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ホウ素及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.60	0.61	0.59	0.62
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ヨウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	ジメチル-2,2-ジクロロエチレン及びジメチル-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロホルム	0.06 mg/l以下	0.001	<0.001	<0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.005	0.004	0.002	0.005
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.003	0.002	0.001	0.003
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	8.2	8.2	8.3	8.1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	10.4	10.2	10.0	10.4
39	Ca, Mg等(硬度)	300 mg/l以下	58.2	58.7	57.5	58.4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	114	111	104	112
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジエチルシン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソプロパノール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/l以下	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.95	7.85	7.73	7.90
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	管理基準0.1 mg/l以上	0.20	0.30	0.50	0.30
	水温		26.0	26.5	30.0	27.2

基準項目（給水栓水）

平成27年8月3日

	項目	基準値	北陵	三岳			川口
				上佐々木第1	上佐々木第2	野際	
	採水場所		西石	常願寺	仏坂	野際	行積
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化合物及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.25	0.62	0.41	0.67	0.64
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08	<0.08	0.10	<0.08	<0.08
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジシチン	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロホルム	0.06 mg/l以下	0.024	0.007	0.006	0.001	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.012	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002	0.005	0.005	0.002	0.003
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.04	0.02	0.02	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.025	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.010	0.007	0.006	0.002	0.003
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.005	<0.005	0.011	0.010	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.4	9.1	12	8.5	7.9
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.9	9.0	7.3	9.5	9.1
39	Ca, Mg等(硬度)	300 mg/l以下	6.5	33.9	51.0	27.4	56.9
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	49	84	102	70	104
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジエオキシ	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)）	3 mg/l以下	0.9	0.4	0.4	0.5	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.06	7.37	7.36	7.29	6.71
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	管理基準0.1 mg/l以上	0.40	0.15	0.30	0.25	0.30
	水温		29.6	29.8	28.3	27.5	28.4

基準項目（給水栓水）

平成27年8月19日

	項目	基準値	大江中央	大江由良川右岸
	採水場所		佛性寺	二箇下
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004
10	シアン化物及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.49	0.79
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08	<0.08
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.02	<0.02
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005
16	ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003	<0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002	0.002
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003	<0.003
29	ブromクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001	0.001
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	<0.005	<0.005
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.005	0.013
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01	0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.8	6.8
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.5	7.3
39	Ca, Mg等(硬度)	300 mg/l以下	41.6	51.8
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	82	94
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02
42	ジエオキシン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005	<0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)）	3 mg/l以下	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.00	6.85
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	管理基準0.1 mg/l以上	0.30	0.10
	水温		23.8	27.0

基準項目（給水栓水）

平成27年8月19日

項目	基準値	額田 (今西中)	中夜久野 (日置)	上夜久野		畑（今里）
				副谷	上町	
採水場所		額田	千原	副谷	小倉	畑
1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.48	0.68	0.45	0.31	0.42
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13 砒素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.010	0.008	0.013	<0.001	0.020
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.004	<0.003	0.004	<0.003	0.008
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.003	0.006	0.003	0.004	0.004
26 臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.004	<0.003	0.006	<0.003	0.012
29 ブromクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.007	0.008	0.009	0.002	0.012
30 ブromホルム	0.09 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
31 ホムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.027
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.2	7.2	6.1	6.5	6.4
37 マグネシウム及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200 mg/l以下	6.9	8.3	5.9	7.5	6.4
39 Ca, Mg等（硬度）	300 mg/l以下	26.6	43.3	21.0	24.5	10.2
40 蒸発残留物	500 mg/l以下	85	102	65	67	52
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオキシン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソブチレート	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物（全有機炭素(TOC)）	3 mg/l以下	0.6	0.5	0.7	0.3	0.5
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.29	7.42	7.53	7.01	7.42
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	<1	<1	2	<1	<1
51 濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	管理基準0.1 mg/l以上	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20
水温		26.6	26.1	26.5	27.8	26.9

基準項目（給水栓水）

田ノ谷は平成27年8月24日、他は8月5日

項 目	基準値	細見			
		丸山	田ノ谷	芦洲	寺尾・草山
採水場所		千束	辻	芦洲	寺尾
1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	0.005
10 シアン化物及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.12	0.31	0.19	0.19
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13 砒素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジニトロベンゼン	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6 mg/l以下	0.09	0.13	0.09	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.024	0.021	0.009	0.020
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.008	0.006	0.006	0.004
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002	0.002	0.013	0.001
26 臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.04	0.03	0.04	0.03
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.011	0.011	0.003	0.009
29 ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.010	0.008	0.013	0.006
30 ブromホルム	0.09 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.07	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.4	4.5	6.1	5.1
37 マグネシウム及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200 mg/l以下	8.1	4.6	9.4	4.2
39 Ca, Mg等（硬度）	300 mg/l以下	20.9	19.8	30.9	26.9
40 蒸発残留物	500 mg/l以下	55	52	74	64
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオキシ	0.00001 mg/l以下	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物（全有機炭素(TOC)）	3 mg/l以下	0.7	0.7	0.7	0.8
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.48	7.39	6.96	7.47
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1
51 濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	管理基準0.1 mg/l以上	0.45	0.30	0.40	0.20
水温		26.7	27.8	29.6	26.0

基準項目（給水栓水）

大原、峠は平成27年8月5日、他は8月24日

項 目	基準値	菟原		川合		大身	加用飲料水供給 (加用)
		菟原下	友湖	大原	峠		
採水場所		菟原下	友湖	大原	峠	大身	加用
1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	0.009	0.005	<0.004	<0.004
10 シアン化物及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.12	0.33	0.22	0.34	0.41	0.33
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13 砒素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジニトロベンゼン	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06	<0.06	0.20	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.001	0.012	0.018	0.014	0.009	0.034
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003	0.005	0.009	0.003	0.004	0.004
25 ジブromopropan	0.1 mg/l以下	<0.001	0.004	0.002	0.002	0.003	0.001
26 臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.04
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003	0.004	0.012	0.007	0.004	0.018
29 ブromochloropropan	0.03 mg/l以下	<0.001	0.008	0.009	0.008	0.007	0.009
30 ブromoform	0.09 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
31 ホムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.005	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	3.7	6.7	5.9	4.6	4.1	5.4
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200 mg/l以下	4.6	11.4	5.6	5.5	5.2	6.1
39 Ca, Mg等(硬度)	300 mg/l以下	5.1	47.8	15.5	25.2	15.3	29.7
40 蒸発残留物	500 mg/l以下	22	102	53	56	46	65
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオキシ	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-チロイホルネール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC))	3 mg/l以下	<0.3	0.5	0.6	0.7	0.5	0.9
47 pH値	5.8以上8.6以下	6.52	7.41	7.31	7.39	7.16	7.37
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	管理基準0.1 mg/l以上	0.40	0.30	0.50	0.20	0.40	0.30
水温		25.4	27.8	25.5	28.0	26.8	25.5

水質管理目標設定項目（給水栓水）

平成27年8月17日

項目	目標値	堀浄水場					下荒河浄水場			
		第1系統1	第1系統2	第2系統	第3系統1	第3系統2	下荒河系統1	下荒河系統2	下荒河系統3	下荒河系統4
採水場所		筈巻	山野口	拝師	上野	観音寺	法用	奥榎原	上下大内	田和
アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下 *	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸 ²⁻ （2-エチルヘキシル）	0.08mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下 *	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水コロイド	0.02mg/l以下 *	0.002	0.003	0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
マンガーン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	20mg/l以下	8.4	4.8	8.2	8.5	12	5.9	1.8	1.9	1.1
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
メチルtertブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガーン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	1.9	1.5	1.6	1.6	1.4	0.8	1.3	1.3	1.3
臭気強度（TON）	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上、極力0に近づける	-1.6	-1.6	-1.6	-1.4	-1.6	-0.5	-0.6	-0.7	-0.6
従属栄養細菌	2000個/ml以下 *	2	74	0	1	4	8	3	76	62
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

* は暫定目標値

水質管理目標設定項目（給水栓）

平成27年8月3日

項目	目標値	北陵	三岳			川口
			上佐々木第1	上佐々木第2	野際	
アンチモン及びその化合物	0.02mg/1以下	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	0.002mg/1以下 *	<0.0002	0.0004	0.0013	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	0.4mg/1以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ ^o （2-エチルヘキシル）	0.08mg/1以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/1以下 *	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水コロイド	0.02mg/1以下 *	0.005	0.002	<0.002	<0.002	<0.002
マンガン及びその化合物	0.01mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	20mg/1以下	7.8	0.7	2.7	0.8	15
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/1以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等（過マンガノ酸カリウム消費量）	3mg/1以下	2.4	1.2	0.9	1.1	0.7
臭気強度（TON）	3以下	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性（ランケリア指数）	-1程度以上、極力0に近づける	-3.0	-1.4	-1.1	-1.8	-1.8
従属栄養細菌	2000個/ml以下 *	1	22	74	50	27
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/1以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/1以下	0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01

* は暫定目標値

水質管理目標設定項目（給水栓）

平成27年8月19日

項目	目標値	大江中央	大江由良川右岸	額田	中夜久野	上夜久野		畑
						副谷	上町	
アンチモン及びその化合物	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	0.002mg/1以下 *	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02mg/1以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	0.4mg/1以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/1以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/1以下 *	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水コロイド	0.02mg/1以下 *	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.002	<0.002	0.005
マンガン及びその化合物	0.01mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	20mg/1以下	10	17	6.0	0.8	<0.5	7.2	1.0
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
メチルセブチルエーテル	0.02mg/1以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/1以下	1.1	0.6	2.1	1.4	2.2	0.8	2.1
臭気強度 (TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上、極力0に近づける	-1.9	-1.7	-1.7	-1.3	-1.7	-2.1	-2.4
従属栄養細菌	2000個/ml以下 *	2	23	46	8	0	5	5
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/1以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

* は暫定目標値

水質管理目標設定項目（給水栓）

丸山、芦洲、寺尾・草山、大原、峠は平成27年8月5日、他は8月24日

項目	目標値	細見				菟原		川合		大身	加用飲料水供給区域
		丸山	田ノ谷	芦洲	寺尾・草山	轟	菟原	大原	峠		
アンモン及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下 *	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	0.4mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下 *	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002
抱水コロイド	0.02mg/l以下 *	0.006	0.003	0.003	0.004	<0.002	0.003	0.003	0.002	<0.002	0.005
マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	20mg/l以下	0.9	2.8	8.7	1.3	6.4	6.4	1.0	2.1	1.7	4.2
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.8	2.0	1.4	1.4	0.6	1.1	1.7	1.5	1.6	3.0
臭気強度 (TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上、極力0に近づける	-1.8	-1.9	-2.0	-1.5	-4.1	-1.2	-2.1	-1.7	-2.7	-1.6
従属栄養細菌	2000個/ml以下 *	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

* は暫定目標値

基準項目（原水）

平成27年8月3日

	項目	単位	北陵原水	三岳原水		川口原水
				上佐々木第1原水	上佐々木第2原水	
1	一般細菌	個/ml	29	2	6	4
2	大腸菌		検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.002	<0.001	<0.001	0.045
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物及び塩化シアン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.24	0.67	0.41	0.48
12	フッ素及びその化合物	mg/l	<0.08	<0.08	0.09	<0.08
13	硼素及びその化合物	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
14	四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジクロロベンゼン	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.006	<0.005	<0.005	1.2
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.09	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.09	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/l	0.03	0.01	<0.01	0.23
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.8	8.6	12	7.9
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.023	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/l	6.3	9.1	6.4	9.3
39	Ca, Mg等(硬度)	mg/l	6.8	29.6	51.7	63.5
40	蒸発残留物	mg/l	50	76	90	98
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジオキソシン	mg/l	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC))	mg/l	1.0	0.5	0.3	0.4
47	pH値		7.13	6.86	7.38	6.42
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5	1	<1	<1
51	濁度	度	2.9	0.1	0.3	<0.1
	水温	℃	22.6	24.5	21.2	17.0
	クリプトスポリジウム		不検出	不検出	不検出	不検出
	ジアルジア		不検出	不検出	不検出	不検出

基準項目（原水）

平成27年8月19日

項目	単位	大江中央		大江由良川右岸	
		金屋第1	金屋第2	夏間第1	夏間第2
1 一般細菌	個/ml	4	2	2	1
2 大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 砒及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物及び塩化シアン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.40	0.55	0.90	0.65
12 フッ素及びその化合物	mg/l	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13 砒素及びその化合物	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
14 四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.6	6.8	6.8	6.6
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/l	7.4	7.2	7.1	7.4
39 Ca, Mg等(硬度)	mg/l	37.6	43.1	33.2	47.6
40 蒸発残留物	mg/l	88	96	90	90
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値		6.79	6.69	6.42	6.31
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	<1	<1	<1	<1
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1

	クリプトスピリウム		不検出	不検出	不検出	不検出
	ジアルジーア		不検出	不検出	不検出	不検出

基準項目（原水）

平成27年8月19日

項目	単位	額田 (今西中)	中夜久野 (日置)	上夜久野		畑（今里）
				副谷	上町	
1 一般細菌	個/ml	52	190	100	4	150
2 大腸菌		検出	検出	検出	検出	検出
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 砒素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物及び塩化シアン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.47	0.65	0.42	0.32	0.4
12 フッ素及びその化合物	mg/l	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13 砒素及びその化合物	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
14 四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジニトロベンゼン	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/l	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	0.08
34 鉄及びその化合物	mg/l	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	0.05
35 銅及びその化合物	mg/l	<0.01	6.3	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.6	4.8	5.9	6.3	5.7
37 マンガン及びその化合物	mg/l	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	0.005
38 塩化物イオン	mg/l	6.7	7.5	5.7	7.1	5.8
39 Ca, Mg等(硬度)	mg/l	26.7	43.9	21.2	24.0	9.5
40 蒸発残留物	mg/l	77	88	62	60	56
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/l	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物（全有機炭素(TOC)）	mg/l	0.5	0.7	0.6	0.4	0.6
47 pH値		7.11	7.13	7.41	6.61	7.33
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	2	1	2	<1	3
51 濁度	度	<0.1	0.1	0.2	<0.1	1.6

クリプトスピリウム		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シアロジニア		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

上水道原水その他項目（原水）

平成27年8月17日

項 目	堀浄水場			下荒河浄水場			
	第1原水	第2原水	第3原水	下荒河原水	波江第1原水	波江第2原水	波江第3原水
化学的酸素要求量(COD-Mn)	0.9	0.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
生物化学的酸素要求量(BOD)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
浮遊物質質量(SS)	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
全リン(T-P)	0.036	0.032	0.038	0.019	0.012	0.012	0.013
全窒素(T-N)	0.31	0.43	0.35	0.69	0.61	0.65	0.60
アンモニア態窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
総アルカリ度	36	36	36	90	44	41	40
総トリハロメタン生成能	0.03	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

簡易水道原水その他項目(原水)

平成27年8月3日

項 目	北陵原水	三岳原水		川口原水
		上佐々木第1原水	上佐々木第2原水	
化学的酸素要求量(COD-Mn)	2.4	<0.5	<0.5	0.5
生物化学的酸素要求量(BOD)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
浮遊物質(SS)	2	<1	<1	<1
全リン(T-P)	0.013	0.045	0.027	0.014
全窒素(T-N)	0.33	0.66	0.37	0.52
アンモニア性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
総アルカリ度	9	27	57	58
総トリハロメタン生成能	0.07	0.01	<0.01	<0.01
ウラン及びその化合物	—	—	0.0019	—

3 町簡易水道原水その他項目

平成27年8月19日

項 目	大江中央		大江由良川右岸		額田 (今西中原水)	中夜久野 (日置原水)	上夜久野		畑 (今里原水)
	金屋第1原水	金屋第2原水	夏間第1原水	夏間第2原水			副谷原水	上町原水	
化学的酸素要求量(COD-Mn)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.8	1.3	<0.5	1.6
生物化学的酸素要求量(BOD)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
浮遊物質量(SS)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	2
全リン(T-P)	0.013	0.010	0.011	0.014	0.025	0.024	0.013	0.014	0.024
全窒素(T-N)	0.37	0.49	0.86	0.59	0.49	0.63	0.40	0.32	0.43
アンモニア性窒素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
総アルカリ度	35	38	27	40	28	42	21	21	12
総トリハロメタン生成能	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.04

3町簡易水道原水その他項目

丸山、芦洲、寺尾・草山、大原、岬は平成27年8月5日、他は8月24日

項 目	細見				菟原			川合		大身	加用飲料水供給 (加用)
	丸山原水	田ノ谷原水	芦洲原水	寺尾・草山原水	轟原水	菟原原水1	菟原原水2	大原原水	岬原水	大身原水	加用原水
化学的酸素要求量(COD-Mn)	1.3	1.5	0.9	1.5	<0.5	1.6	1.7	1.6	1.2	0.9	1.8
生物化学的酸素要求量(BOD)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
浮遊物質量(SS)	<1	1	<1	2	<1	<1	<1	1	<1	<1	3
全リン(T-P)	0.015	0.011	0.021	0.025	<0.003	0.017	0.020	0.019	0.009	0.013	0.023
全窒素(T-N)	0.14	0.32	0.21	0.21	0.15	0.38	0.31	0.20	0.37	0.42	0.36
アンモニア性窒素	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
総アルカリ度	22	20	29	29	3	42	22	19	27	10	28
総トリハロメタン生成能	0.03	0.03	0.02	0.03	<0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03

上水道農薬類（原水）

平成27年8月17日

	項 目	目標値	堀浄水場		
			第1原水	第2原水	第3原水
	農薬類	1 以下（検出値と目標値の比の和）	0	0	0
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2,2-DPA(ダラホ ^ン)	0.08mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001
3	2,4-D(2,4-PA)	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	EPN	0.004mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシユラム	0.2mg/1以下	<0.002	<0.002	<0.002
7	アセフェート	0.006mg/1以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
8	アトラジン	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アロニホス	0.003mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラス ^ス	0.006mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	0.008mg/1以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
13	イソフェンホス	0.001mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロピルカルバ ^ト (MIPC)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003	<0.003
16	イソプロパノール(IPP)	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009
17	イソクダジン	0.006mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イソプロパノール	0.009mg/1以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009
19	エスプロカルバ ^ト	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エチルイソフェンホス(エチルフェンホス、EDDP)	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006
21	エトフェンプロックス	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エトリジンメ ^ル (エクロメ ^ル)	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
23	エントスルファン(ベンゾ ^ン エビ ^ン)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキサジクロモホ ^ン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
25	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
26	オリサトリン	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001
27	オキサホス	0.0006mg/1以下	<0.000006	<0.000006	<0.000006
28	カフェンストール	0.008mg/1以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
29	カルタップ ^ト	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003	<0.003
30	カルバ ^リ ル(NAC)	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
31	カルバ ^ロ ミ ^ト	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
32	カルボ ^フ ラン	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
33	キノクラミン(ACN)	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
34	キャ ^ト タン	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003	<0.003
35	クミ ^ル ロン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
36	グリホサ ^ト	2mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
37	グリホシネ ^ト	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
38	クロメ ^ト ロップ ^ト	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
39	クロロニトロフェン(CNP)	0.0001mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
40	クロルピ ^リ ホス	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
41	クロタロニ ^ル (TPN)	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
42	シアナ ^ジ ン	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
43	シアノホス(CYAP)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
44	ジ ^ウ ロン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
45	ジクロロニ ^ル (DBN)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
46	ジクロロホ ^ス (DDVP)	0.008mg/1以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
47	ジ ^ク ワット	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジ ^ス ルホ ^ト ン(エチルチオメ ^ト ン)	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
49	ジ ^チ ア ^ン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
50	ジ ^チ オカルバ ^メ ート系農薬	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
51	ジ ^チ オビ ^ル	0.009mg/1以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009

	項 目	目標値	堀浄水場		
			第1原水	第2原水	第3原水
52	シハロホップアチル	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006
53	シマジン(CAT)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
54	ジメタメリン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
55	ジメトエート	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
56	シメトリン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
57	ジメビペレート	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
58	ダイアジン	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
59	ダイムロン	0.8mg/1以下	<0.008	<0.008	<0.008
60	ダゾメット	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006
61	チアシニル	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001
62	チウラム	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
63	チオンカルブ	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
64	チオフェネートメチル	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003	<0.003
65	チオベンカルブ	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
67	トリクロピル	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006
68	トリクロホン(DEP)	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
69	トリシラゾール	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
70	トリフルリン	0.06mg/1以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006
71	ナプロバミド	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
72	ハラコート	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
73	ヒペロホス	0.0009mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
74	ヒラクロニル	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
75	ヒラゾキシフェン	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
76	ヒラゾリネート(ヒラゾレート)	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
77	ヒリダフェンチオン	0.002mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
78	ヒリブチカルブ	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
79	ヒロキロン	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
80	フィプロニル	0.0005mg/1以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005
81	フェトリチオン(MEP)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
82	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
83	フェリムゾン	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
84	フェンチオン(MPP)	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006
85	フェントエート(PAP)	0.007mg/1以下	<0.00007	<0.00007	<0.00007
86	フェントラサミド	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	フザライド	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001
88	ブタクロール	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	ブタミホス	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
90	ブプロフェジン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
91	フルアシナム	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
92	ブレチクロール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
93	ブロシトロン	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009
94	プロチオホス	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
95	プロビコナゾール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
96	プロビサミド	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
97	プロベナゾール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
98	プロモブチド	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001
99	ペノミル	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
100	ペンシクロン	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001
101	ペンゾビシクロン	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009
102	ペンゾフェナップ	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004

	項 目	目標値	堀浄水場		
			第1原水	第2原水	第3原水
103	ベンゾゾン	0.2mg/1以下	<0.002	<0.002	<0.002
104	ベンゼンイメタリン	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003	<0.003
105	ベンゾフルカルフ	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
106	ベンゾフルラリン(ヘスロジン)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
107	ベンゾフェート	0.07mg/1以下	<0.0007	<0.0007	<0.0007
108	ホスチアゼート	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
109	マラチオン(マラソン)	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
110	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
111	メソミル	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
112	メタム(カーハム)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
113	メタラキシル	0.06mg/1以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006
114	メチルチオン(DMTP)	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
115	メチルダィムロン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
116	メトミストロビン	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
117	メトリブジン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
118	メフェナセト	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
119	メプロニル	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001
120	モリネート	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005

上水道農薬類（原水）

平成27年8月17日

	項目	目標値	下荒河浄水場			
			下荒河原水	波江原水 1	波江原水 2	波江原水 3
	農薬類	1 以下（検出値と目標値の比の和）	0	0	0	0
1	1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2-DPA (ダラホソ)	0.08mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3	2, 4-D (2, 4-PA)	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	EPN	0.004mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシユラム	0.2mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	アセフェート	0.006mg/l以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
8	アトラジン	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アロニホス	0.003mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラス	0.006mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	0.008mg/l以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
13	イソフェホス	0.001mg/l以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロピルカルバト (MIPC)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン (IPT)	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
16	イソプロパノール (IBP)	0.09mg/l以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
17	イミダクダジン	0.006mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	インダノファン	0.009mg/l以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
19	エスプロカルブ	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エチルイフェホス (エチルフェホス、EDDP)	0.006mg/l以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エトリジンメソール (エクロメソール)	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
23	エントスルファン (ベンゾエヒン)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキサジクロメホス	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
25	オキシ銅 (有機銅)	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
26	オリサトロピン	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	カスサホス	0.0006mg/l以下	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006
28	カフェンストロール	0.008mg/l以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
29	カルタップ	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30	カルバリル (NAC)	0.05mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
31	カルプロバミト	0.04mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
32	カルボフラン	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
33	キノクラミン (ACN)	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
34	キャブタン	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
35	クミロン	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
36	グリホサート	2mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
37	グリホシネート	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
38	クロメプロップ	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
39	クロルニトロフェン (CNP)	0.0001mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
40	クロルピリホス	0.003mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
41	クロタロニル (TPN)	0.05mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
42	シアナジン	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
43	シアノホス (CYAP)	0.003mg/l以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
44	ジウロン	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
45	ジクロベニル (DBN)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
46	ジクロロホス (DDVP)	0.008mg/l以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
47	ジクワット	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジスルホトン (エチルチオメトン)	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
49	ジチアン	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
50	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
51	ジチオビル	0.009mg/l以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009

	項 目	目標値	下荒河浄水場			
			下荒河原水	波江原水 1	波江原水 2	波江原水 3
52	シハロホップ アチル	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
53	シマジン(CAT)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
54	ジメタメリン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
55	ジメトエート	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
56	シメトリン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
57	ジメビペレート	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
58	ダイアジン	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
59	ダイムロン	0.8mg/1以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
60	ダゾメット	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
61	チアシニル	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
62	チウラム	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
63	チオンカルブ	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
64	チオフェネートメチル	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
65	チオベンカルブ	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
67	トリクロピル	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
68	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
69	トリシクラー	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
70	トリフルリン	0.06mg/1以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
71	ナプロバミト	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
72	ハロコート	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
73	ヒペロホス	0.0009mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
74	ヒラクロニル	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
75	ヒラゾキシフェン	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
76	ヒラゾリネート(ヒラゾレート)	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
77	ヒラダフェンチオン	0.002mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
78	ヒラバチカルブ	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
79	ヒロキロン	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
80	フィプロニル	0.0005mg/1以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
81	フェトリチオン(MEP)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
82	フェノカルブ(BPMC)	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
83	フェリムゾン	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
84	フェンチオン(MPP)	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
85	フェントエート(PAP)	0.007mg/1以下	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
86	フェントラサミト	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	フザイト	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
88	フタクロール	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	フタミホス	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
90	フプロフェジン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
91	フルアジナム	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
92	フレチクロール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
93	フロシトリン	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
94	フロチオホス	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
95	フロピコナゾール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
96	フロピサミト	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
97	フロベナゾール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
98	フロモブチト	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
99	ベノミル	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
100	ベンシクロン	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
101	ベンゾピシクロン	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
102	ベンゾフェナップ	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004

	項 目	目標値	下荒河浄水場			
			下荒河原水	波江原水 1	波江原水 2	波江原水 3
103	ベンゾゾン	0.2mg/1以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
104	ベンゼンイメタリン	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
105	ベンゾフルカルブ	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
106	ベンゾフルラリン(ヘクスロジン)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
107	ベンゾフェート	0.07mg/1以下	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
108	ホスチアゼート	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
109	マラチオン(マラソン)	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
110	メコプロップ (MCP)	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
111	メソミル	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
112	メタム(カーハム)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
113	メタラキシル	0.06mg/1以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
114	メチルチオン (DMTP)	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
115	メチルタイムロン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
116	メトミストロビン	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
117	メトリブジン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
118	メフェナセト	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
119	メプロニル	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
120	モリネート	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

北部簡易水道農薬類（原水）

平成27年8月3日

	項目	目標値	三岳原水	川口原水
			上佐々木第1原水	
	農薬類	1 以下（検出値と目標値の比の和）	0	0
1	1, 3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05mg/1以下	<0.0001	<0.0001
2	2, 2-DPA(ダラホ ^ン)	0.08mg/1以下	<0.001	<0.001
3	2, 4-D(2, 4-PA)	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003
4	EPN	0.004mg/1以下	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/1以下	<0.0003	<0.0003
6	アセラム	0.2mg/1以下	<0.002	<0.002
7	アセフェート	0.006mg/1以下	<0.0008	<0.0008
8	アトラシ ^ン	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001
9	アロホス	0.003mg/1以下	<0.00005	<0.00005
10	アミラズ ^ス	0.006mg/1以下	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	0.008mg/1以下	<0.00008	<0.00008
13	イソフェンホス	0.001mg/1以下	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ ^ン (MIPC)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン (IPT)	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003
16	イソプロホス (IBP)	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009
17	イミノクタジ ^ン	0.006mg/1以下	<0.00005	<0.00005
18	インダ ^ン ノファン	0.009mg/1以下	<0.00009	<0.00009
19	エスプロカルブ ^ン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003
20	エチイフェンホス(エシフェンホス、EDDP)	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006
21	エトフェン ^ン ロックス	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008
22	エトリジアゾ ^{ール} (エクロメゾ ^{ール})	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004
23	エントスルファン(ヘンソ ^ン エビ ^ン)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001
24	オキサジ ^ン クロメホ ^ン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002
25	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003
26	オリサストロビ ^ン	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001
27	カス ^ス サホス	0.0006mg/1以下	<0.000006	<0.000006
28	カフェンストール	0.008mg/1以下	<0.00008	<0.00008
29	カルタップ ^ン	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003
30	カルハ ^ル リル(NAC)	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005
31	カルブ ^{ロハ} ミト ^ス	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004
32	カルボ ^{フラン}	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005
33	キノクラミン(ACN)	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005
34	キャ ^ン タン	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003
35	クミロン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003
36	ク ^リ ホサート	2mg/1以下	<0.0002	<0.0002
37	ク ^ル ホシネート	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002
38	クロメ ^ン ロップ ^ン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002
39	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/1以下	<0.0001	<0.0001
40	クロルビ ^リ ホス	0.003mg/1以下	<0.00005	<0.00005
41	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005
42	シア ^ナ ジ ^ン	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004
43	シアノホス(CYAP)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003
44	ジ ^ン クロ ^ン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002
45	ジ ^ン クロベ ^{ニル} (DBN)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001
46	ジ ^ン クロルホ ^ス (DDVP)	0.008mg/1以下	<0.00008	<0.00008
47	ジ ^ン クワ ^{ット}	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005
48	ジ ^ン スルホ ^ン (エチルチオメ ^ン)	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004
49	ジ ^ン チア ^ン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003
50	ジ ^ン チオカルバ ^{メート} 系農薬	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005
51	ジ ^ン チオビ ^ル	0.009mg/1以下	<0.00009	<0.00009

	項 目	目 標 値	三岳原水	川口原水
			上佐々木第1原水	
52	シハロップ [®] フ [®] チル	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006
53	シマジン(CAT)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003
54	シ [®] メタトリン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002
55	シ [®] メトエート	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005
56	シメトリン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003
57	シ [®] メビ [®] ヘ [®] レート	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003
58	タ [®] イアシ [®] ン	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005
59	タ [®] イムロン	0.8mg/1以下	<0.008	<0.008
60	タ [®] ソ [®] メット	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006
61	チアジ [®] ニル	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001
62	チウラム	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002
63	チオシ [®] カルブ [®]	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008
64	チオファネートメチル	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003
65	チオベン [®] カルブ [®]	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002
66	テルブ [®] カルブ [®] (MBPMC)	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002
67	トリクロピ [®] ル	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006
68	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005
69	トリシクラ [®] ール	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008
70	トリフルラリン	0.06mg/1以下	<0.0006	<0.0006
71	ナブ [®] ロハ [®] ミト [®]	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003
72	ハ [®] ラコート	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005
73	ヒ [®] ヘ [®] ロホス	0.0009mg/1以下	<0.00005	<0.00005
74	ヒ [®] ラクロニル	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001
75	ヒ [®] ラゾ [®] キシフェン	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004
76	ヒ [®] ラゾ [®] リネート(ヒ [®] ラゾ [®] レート)	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002
77	ヒ [®] リタ [®] フェンチオン	0.002mg/1以下	<0.00005	<0.00005
78	ヒ [®] リフ [®] チカルブ [®]	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002
79	ヒ [®] ロキロン	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004
80	フィ [®] ロニル	0.0005mg/1以下	<0.000005	<0.000005
81	フェニトリチオン(MEP)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003
82	フェノフ [®] カルブ [®] (BPMC)	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003
83	フェリムジ [®] ン	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005
84	フェンチオン(MPP)	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006
85	フェントエート(PAP)	0.007mg/1以下	<0.00007	<0.00007
86	フェントラサ [®] ミト [®]	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001
87	フサライト [®]	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001
88	フ [®] タクロール	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003
89	フ [®] タミホス	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002
90	フ [®] ブ [®] ロフェジ [®] ン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002
91	フルアジ [®] ナム	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003
92	フ [®] レチラクロール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005
93	フ [®] ロシミト [®] ン	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009
94	フ [®] ロチオホス	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004
95	フ [®] ロヒ [®] コナゾ [®] ール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005
96	フ [®] ロヒ [®] サ [®] ミト [®]	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005
97	フ [®] ロヘ [®] ナゾ [®] ール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005
98	フ [®] ロモフ [®] チト [®]	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001
99	ヘ [®] ノミル	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002
100	ヘ [®] ンシクロン	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001
101	ヘ [®] ンゾ [®] ヒ [®] シクロン	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009
102	ヘ [®] ンゾ [®] フェナツブ [®]	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004

	項 目	目 標 値	三岳原水	川口原水
			上佐々木第1原水	
103	ベンタゾン	0.2mg/1以下	<0.002	<0.002
104	ベンデイメタリン	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003
105	ベンフラカルブ	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004
106	ベンフルラン(ヘスロジン)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001
107	ベンプレセト	0.07mg/1以下	<0.0007	<0.0007
108	ホスチアセト	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003
109	マラチオン(マラソン)	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005
110	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005
111	メソミル	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003
112	メタム(カーハム)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001
113	メタラキシル	0.06mg/1以下	<0.0006	<0.0006
114	メチルチオン(DMTP)	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004
115	メチルタイムロン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003
116	メトミノストロピン	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004
117	メトリプジン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003
118	メフェナセト	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002
119	メプロニル	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001
120	モリネート	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005

大江町簡易水道農薬類（原水）

平成27年8月19日

	項目	目標値	大江中央		大江由良川右岸	
			金屋第1	金屋第2	夏間第1	夏間第2
	農薬類	1 以下（検出値と目標値の比の和）	0	0	0	0
1	1, 3-ジクロロプロパレン(D-D)	0.05mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2-DPA(ダラホソ)	0.08mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3	2, 4-D(2, 4-PA)	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	EPN	0.004mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.2mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	アセフェート	0.006mg/l以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
8	アトラジン	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アロニホス	0.003mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラス	0.006mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	0.008mg/l以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
13	イソフェンホス	0.001mg/l以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオン(IPT)	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
16	イソプロンホス(IPP)	0.09mg/l以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
17	イソキサチオン	0.006mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	イソプロファン	0.009mg/l以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
19	エスプロカルブ	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エトイソフェンホス(エトイソフェンホス、EDDP)	0.006mg/l以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エトリジニアゾール(エクロメゾール)	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
23	エントスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキサジクロホン	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
25	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
26	オキサプロピレン	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	オキサホス	0.0006mg/l以下	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006
28	カフエントロール	0.008mg/l以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
29	カルタップ	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30	カルバリル(NAC)	0.05mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
31	カルブプロミド	0.04mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
32	カルボフラン	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
33	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
34	キャブタン	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
35	ケルロン	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
36	ケリホサート	2mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
37	ケルホシネート	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
38	クロメプロップ	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
39	クロニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
40	クロルピリホス	0.003mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
41	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
42	シアナジン	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
43	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
44	ジウロン	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
45	ジクロロニル(DBN)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
46	ジクロロホス(DDVP)	0.008mg/l以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
47	ジクワット	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
49	ジチアソ	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
50	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
51	ジチオピル	0.009mg/l以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009

	項 目	目標値	大江中央		大江由良川右岸	
			金屋第 1	金屋第 2	夏間第 1	夏間第 2
52	シハロホップ アチル	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
53	シマジン(CAT)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
54	ジメタメトリン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
55	ジメトエト	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
56	シメトリン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
57	ジメビペレート	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
58	ダ イジン	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
59	ダ イムロン	0.8mg/1以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
60	ダゾメト	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
61	チアジニル	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
62	チウラム	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
63	チオジカルブ	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
64	チオファネートメチル	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
65	チオベンカルブ	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	テルブカルブ (MBPMC)	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
67	トリクロピル	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
68	トリコロールホソ(DEP)	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
69	トリシラゾール	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
70	トリフルラリン	0.06mg/1以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
71	ナプロホミト	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
72	ハラコート	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
73	ヒペロホソ	0.0009mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
74	ヒラクロニル	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
75	ヒラゾキシフェン	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
76	ヒラゾリネート(ヒラゾレート)	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
77	ヒラリタフェンチオン	0.002mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
78	ヒラリチカルブ	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
79	ヒロキロン	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
80	フィプロニル	0.0005mg/1以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
81	フェトリチオン(MEP)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
82	フェノカルブ(BPMC)	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
83	フェリムゾン	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
84	フェンチオン(MPP)	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
85	フェンエート(PAP)	0.007mg/1以下	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
86	フェントラサミト	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	フサライト	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
88	フタクロール	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	フタミホソ	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
90	フプロフェジン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
91	フルアジナム	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
92	フレチクロール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
93	フロシミト	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
94	フロチオホソ	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
95	フロビコナゾール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
96	フロビサミト	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
97	フロベナゾール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
98	フロモブチト	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
99	ベノミル	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
100	ベンシクロン	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
101	ベンゾビシクロン	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
102	ベンゾフェナブ	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004

	項 目	目標値	大江中央		大江由良川右岸	
			金屋第 1	金屋第 2	夏間第 1	夏間第 2
103	ベンゾゾン	0.2mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
104	ベンゼイメタリン	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
105	ベンゾフルアルブ	0.04mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
106	ベンゾフルラリン(ヘンソシソ)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
107	ベンゾフレート	0.07mg/l以下	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
108	ホスチアセート	0.003mg/l以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
109	マラチオン(マラソ)	0.05mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
110	メコブ ロップ (MCP)	0.05mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
111	メソミル	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
112	メタム(カーバム)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
113	メタラキシル	0.06mg/l以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
114	メチタチオン(DMTP)	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
115	メチルタ イムロン	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
116	メトミノストロヒン	0.04mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
117	メトリブ ジン	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
118	メフェナセツ	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
119	メブ ロニル	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
120	モリネツ	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

夜久野町簡易水道農薬類（原水）

平成27年8月19日

	項目	目標値	額田 (今西中)	中夜久野 (日置)	上夜久野
					上町
	農薬類	1 以下（検出値と目標値の比の和）	0	0	0
1	1, 3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2-DPA(ダラホソ)	0.08mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
3	2, 4-D(2, 4-PA)	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	EPN	0.004mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.2mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002
7	アセフェート	0.006mg/l以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
8	アトラジン	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アロニホス	0.003mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラス	0.006mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	0.008mg/l以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
13	イソフェホス	0.001mg/l以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオン(IPT)	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003
16	イソプロホス(IBP)	0.09mg/l以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009
17	イミノクタジン	0.006mg/l以下	<0.00005	<0.0005	<0.00005
18	インダノファン	0.009mg/l以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009
19	エスプロカルブ	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エテイフェホス(エシフェホス、EDDP)	0.006mg/l以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エトリジアルール(エクロメゾール)	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
23	エントスルファン(ヘンソエビソ)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキサジクロホス	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
25	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
26	オリサストロビン	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001
27	カスサホス	0.0006mg/l以下	<0.000006	<0.000006	<0.000006
28	カフェンストール	0.008mg/l以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
29	カルタップ	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003
30	カルバリル(NAC)	0.05mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
31	カルブプロミド	0.04mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
32	カルボフラン	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
33	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
34	キャブタン	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003
35	クミルロン	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
36	グリホサート	2mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
37	グリホシネート	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
38	クロメプロップ	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
39	クロニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
40	クロルピリホス	0.003mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
41	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
42	シアナジン	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
43	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
44	ジウロン	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
45	ジクロベニル(DBN)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
46	ジクロルホス(DDVP)	0.008mg/l以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008
47	ジクワット	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
49	ジチアノ	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
50	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
51	ジチオビル	0.009mg/l以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009

	項 目	目標値	額田 (今西中)	中夜久野 (日置)	上夜久野
					上町
52	シハロホップ ^ア チル	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006
53	シマジン(CAT)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
54	ジ ^メ タメトリン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
55	ジ ^メ トエート	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
56	シメトリン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
57	ジ ^メ ビ ^レ ート	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
58	ダ ^イ ジン ^ン	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
59	ダ ^イ ムロン	0.8mg/1以下	<0.008	<0.008	<0.008
60	ダ ^ソ メット	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006
61	チアジニル	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001
62	チウラム	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
63	チオジ ^{カルブ}	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
64	チオファネートメチル	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003	<0.003
65	チオベン ^{カルブ}	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	テルブ ^{カルブ} (MBPMC)	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
67	トリクロピ ^ル	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006
68	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
69	トリシクラー ^{ール}	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008
70	トリフルラリン	0.06mg/1以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006
71	ナ ^フ ロハ ^{ミト}	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
72	ハ ^ラ コート	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
73	ヒ ^ペ ロホス	0.0009mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
74	ヒ ^ラ クロニル	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
75	ヒ ^ラ ソ ^{キシフェン}	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
76	ヒ ^ラ ソ ^{リネート} (ヒ ^ラ ソ ^{レート})	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
77	ヒ ^リ タ ^{フェンチオン}	0.002mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
78	ヒ ^リ フ ^{チカルブ}	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
79	ヒ ^ロ キロン	0.04mg/1以下	<0.0004	0.0004	<0.0004
80	フイ ^ブ ロニル	0.0005mg/1以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005
81	フェニトリチオン(MEP)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
82	フェノ ^ブ カルブ ^ア (BPMC)	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
83	フェリム ^ソ ン	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
84	フェンチオン(MPP)	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006
85	フェントエート(PAP)	0.007mg/1以下	<0.00007	<0.00007	<0.00007
86	フェントラサ ^{ミト}	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	フサライ ^ト	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001
88	フ ^タ クロー ^ル	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	フ ^タ ミホス	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
90	フ ^ブ ロフェジ ^ン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
91	フルアジ ^{ナム}	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
92	フ ^レ チクロー ^{ール}	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
93	フ ^ロ シミ ^ソ ン	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009
94	フ ^ロ チオホス	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
95	フ ^ロ ビ ^コ ナゾ ^{ール}	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
96	フ ^ロ ビ ^サ ミ ^ト	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
97	フ ^ロ ベ ^ナ ゾ ^{ール}	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
98	フ ^ロ モ ^ア チ ^ト	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001
99	ベ ^ノ ミル	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
100	ベ ^ン シクロ ^ン	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001
101	ベ ^ン ソ ^ビ シクロ ^ン	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009
102	ベ ^ン ソ ^{フェ} ナ ^ソ フ ^ア	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004

	項 目	目標値	額田 (今西中)	中夜久野 (日置)	上夜久野
					上町
103	ベンゾゾン	0.2mg/1以下	<0.002	<0.002	<0.002
104	ベンゼイメタリン	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003	<0.003
105	ベンゾフルアルブ	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
106	ベンゾフルラリン(ヘスロジン)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
107	ベンゾフレート	0.07mg/1以下	<0.0007	<0.0007	<0.0007
108	ホスチアセート	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003
109	マラチオン(マラソン)	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
110	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
111	メソミル	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
112	メタム(カーバム)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001
113	メタラキシル	0.06mg/1以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006
114	メチタチオン(DMTP)	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004
115	メチルタムイムロン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
116	メトミノストロピン	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
117	メトリブジン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
118	メフェナセツト	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
119	メプロニル	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001
120	モリネト	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005

三和町簡易水道農薬類（原水）

田ノ谷は平成27年8月24日、他は8月5日

	項目	目標値	細見			
			丸山	田ノ谷	芦洲	寺尾・草山
	農薬類	1 以下（検出値と目標値の比の和）	0	0	0	0
1	1, 3-ジクロロ-p-ロベン(D-D)	0.05mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2-DPA(ダラボン)	0.08mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3	2, 4-D(2, 4-PA)	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	EPN	0.004mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.2mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	アセフェート	0.006mg/l以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
8	アトラジン	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アロニホス	0.003mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラス	0.006mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	0.008mg/l以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
13	イソフェホス	0.001mg/l以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソp-ロカルブ(MIPC)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソp-ロチオン(IPT)	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
16	イソp-ロベノホス(IBP)	0.09mg/l以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
17	イミノクタジン	0.006mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	インダノファン	0.009mg/l以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
19	エスP-ロカルブ	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エテp-イフェホス(エシp-フェホス、EDDP)	0.006mg/l以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
21	エトフェンp-ロックス	0.08mg/l以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エトリジニアゾール(エクロメゾール)	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
23	エントスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキサジクロメホス	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
25	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
26	オリサストロビン	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	オキサホス	0.0006mg/l以下	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006
28	カフェンストロール	0.008mg/l以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
29	カルタップ	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30	カルバチル(NAC)	0.05mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
31	カルブp-ロバミド	0.04mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
32	カルボフラン	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
33	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
34	キャブタン	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
35	クミロン	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
36	グリホサート	2mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
37	グリホシネート	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
38	クロメp-ロップ	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
39	クロロニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
40	クロルピリホス	0.003mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
41	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
42	シアナジン	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
43	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
44	ジウロン	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
45	ジクロベニル(DBN)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
46	ジクロルホス(DDVP)	0.008mg/l以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
47	ジクワット	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
49	ジチアゾン	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
50	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
51	ジチオビル	0.009mg/l以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009

	項 目	目標値	細見			
			丸山	田ノ谷	芦渚	寺尾・草山
52	シハロホップ ⁺ ブチル	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
53	シマジン(CAT)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
54	ジ ⁺ メタメリン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
55	ジ ⁺ メトエト	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
56	シメリン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
57	ジ ⁺ メビ ⁺ ペ ⁺ レート	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
58	ダ ⁺ イジン ⁺ ン	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
59	ダ ⁺ イムロン	0.8mg/1以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
60	ダ ⁺ ゾ ⁺ メト	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
61	チアジニル	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
62	チウラム	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
63	チオジ ⁺ カルブ ⁺	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
64	チオファネートメチル	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
65	チオベン ⁺ カルブ ⁺	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	テルブ ⁺ カルブ ⁺ (MBPMC)	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
67	トリクロピ ⁺ ル	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
68	トリコロールホ ⁺ ン(DEP)	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
69	トリシクラー ⁺ ール	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
70	トリフルラリン	0.06mg/1以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
71	ナブ ⁺ ロハ ⁺ ミト ⁺	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
72	ハ ⁺ ラコート	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
73	ヒ ⁺ ペ ⁺ ロホス	0.0009mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
74	ヒ ⁺ ラクロニル	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
75	ヒ ⁺ ラゾ ⁺ キシフェン	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
76	ヒ ⁺ ラゾ ⁺ リネート(ヒ ⁺ ラゾ ⁺ レート)	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
77	ヒ ⁺ リタ ⁺ フェンチオン	0.002mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
78	ヒ ⁺ リブ ⁺ チカルブ ⁺	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
79	ヒ ⁺ ロキロン	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
80	フィブ ⁺ ロニル	0.0005mg/1以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
81	フェニトリチオン(MEP)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
82	フェノブ ⁺ カルブ ⁺ (BPMC)	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
83	フェリムゾ ⁺ ン	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
84	フェンチオン(MPP)	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
85	フェントエート(PAP)	0.007mg/1以下	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
86	フェントラサ ⁺ ミト ⁺	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	フサライト ⁺	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
88	ブ ⁺ タクロー ⁺ ル	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	ブ ⁺ タミホス	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
90	ブ ⁺ ブ ⁺ ロフェジン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
91	フルアジ ⁺ ナム	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
92	ブ ⁺ レチラクロー ⁺ ル	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
93	ブ ⁺ ロシミト ⁺ ン	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
94	ブ ⁺ ロチオホス	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
95	ブ ⁺ ロビ ⁺ コナゾ ⁺ ール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
96	ブ ⁺ ロビ ⁺ ザ ⁺ ミト ⁺	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
97	ブ ⁺ ロベ ⁺ ナゾ ⁺ ール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
98	ブ ⁺ ロモブ ⁺ チト ⁺	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
99	ベ ⁺ ノミル	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
100	ベンシクロ ⁺ ン	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
101	ベンゾ ⁺ ビ ⁺ シクロ ⁺ ン	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
102	ベンゾ ⁺ フェナブ ⁺	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004

	項 目	目標値	細見			
			丸山	田ノ谷	芦洲	寺尾・草山
103	ベンゾゾン	0.2mg/1以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
104	ベンゼイメタリン	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
105	ベンゾフルカルブ	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
106	ベンゾフルラリン(ヘンソジン)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
107	ベンゾフレート	0.07mg/1以下	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
108	ホスチアレート	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
109	マラチオン(マラソン)	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
110	メコプロップ(MCPP)	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
111	メソミル	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
112	メタム(カーバム)	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
113	メタラキシル	0.06mg/1以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
114	メチルチオン(DMTP)	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
115	メチルチイムロン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
116	メトミノストロピン	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
117	メトリブジン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
118	メフェナセツト	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
119	メプロニル	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
120	モリネト	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

三和町簡易水道農薬類（原水）

大原は平成27年8月5日、他は8月24日

	項目	目標値			川合	加用飲料水供給 区域
			菟原原水1（北谷川）	菟原原水2（友瀧川）	大原	加用
	農薬類	1 以下（検出値と目標値の比の和）	0	0	0	0
1	1, 3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
2	2, 2-DPA(ダラホソ)	0.08mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3	2, 4-D(2, 4-PA)	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	EPN	0.004mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	MCPA	0.005mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.2mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	アセフェート	0.006mg/l以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
8	アトラジン	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アロニホス	0.003mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラス	0.006mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	0.008mg/l以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
13	イソフェンホス	0.001mg/l以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオン(IPT)	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
16	イソプロホス(IBP)	0.09mg/l以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
17	イミノクタジン	0.006mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
18	インダノファン	0.009mg/l以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
19	エスプロカルブ	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エテイフェンホス(エシフェンホス、EDDP)	0.006mg/l以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
21	エトフェンプロックス	0.08mg/l以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エトリジニアゾール(エクロメゾール)	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
23	エントスルファン(ベンゾエピン)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
24	オキサジクロホス	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
25	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
26	オリサストロビン	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	オキサホス	0.0006mg/l以下	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006
28	カフェンストロール	0.008mg/l以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
29	カルタップ	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30	カルバリル(NAC)	0.05mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
31	カルブプロバミド	0.04mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
32	カルボフラン	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
33	キノクラミン(ACN)	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
34	キャブタン	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
35	クミロン	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
36	グリホサート	2mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
37	グリホシネート	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
38	クロメプロップ	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
39	クロロニトロフェン(CNP)	0.0001mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
40	クロルピリホス	0.003mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
41	クロタロニル(TPN)	0.05mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
42	シアナジン	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
43	シアノホス(CYAP)	0.003mg/l以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
44	ジウロン	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
45	ジクロベニル(DBN)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
46	ジクロルホス(DDVP)	0.008mg/l以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
47	ジクワット	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
49	ジチアゾン	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
50	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
51	ジチオビル	0.009mg/l以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009

	項 目	目標値			川合	加用飲料水供給 区域
			菟原原水1(北谷川)	菟原原水2(友湖川)	大原	加用
52	シロホップ ^ア チル	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
53	シマジン(CAT)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
54	ジ ^メ タメトリン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
55	ジ ^メ トエート	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
56	シメトリン	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
57	ジ ^メ ビ ^レ ート	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
58	ダ ^イ ジン ^ン	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
59	ダ ^イ ムロン	0.8mg/1以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
60	ダ ^ソ メト	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
61	チアジニル	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
62	チウラム	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
63	チオジ ^{カルブ}	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
64	チオファネートメチル	0.3mg/1以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
65	チオベン ^{カルブ}	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
66	テルブ ^{カルブ} (MBPMC)	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
67	トリクロピ ^ル	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
68	トリクロホン(DEP)	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
69	トリシクラー ^{ール}	0.08mg/1以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
70	トリフルラリン	0.06mg/1以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
71	ナフ ^{ロハ} ミト ^ス	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
72	ハ ^ラ コート	0.005mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
73	ヒ ^ペ ロホス	0.0009mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
74	ヒ ^ラ クロニル	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
75	ヒ ^ラ ソ ^{キシフェン}	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
76	ヒ ^ラ ソ ^{リネート} (ヒ ^ラ ソ ^{レート})	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
77	ヒ ^リ タ ^{フェンチオン}	0.002mg/1以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
78	ヒ ^リ フ ^{チカルブ}	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
79	ヒ ^ロ キロン	0.04mg/1以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
80	フィブ ^{ロニル}	0.0005mg/1以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
81	フェニトリチオン(MEP)	0.003mg/1以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
82	フェノフ ^{カルブ} (BPMC)	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
83	フェリムゾ ^ン	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
84	フェンチオン(MPP)	0.006mg/1以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
85	フェントエート(PAP)	0.007mg/1以下	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
86	フェントラサ ^{ミト}	0.01mg/1以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
87	フサライ ^ト	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
88	フ ^タ クロール	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	フ ^タ ミホス	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
90	フ ^ロ フェジ ^ン	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
91	フルアジ ^{ナム}	0.03mg/1以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
92	フ ^レ チクロール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
93	フ ^ロ シミト ^ン	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
94	フ ^ロ チオホス	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
95	フ ^ロ ビ ^{コナゾ} ール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
96	フ ^ロ ビ ^サ ミト ^ス	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
97	フ ^ロ ベ ^{ナゾ} ール	0.05mg/1以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
98	フ ^ロ モフ ^{チト}	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
99	ベ ^ノ ミル	0.02mg/1以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
100	ベンジクロ ^ン	0.1mg/1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
101	ベンゾ ^ビ シクロ ^ン	0.09mg/1以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
102	ベンゾ ^{フェナフ}	0.004mg/1以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004

	項 目	目標値			川合 大原	加用飲料水供給 区域 加用
			菟原原水1(北谷川)	菟原原水2(友湖川)		
103	ベンゾゾン	0.2mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
104	ベンゼイメタリン	0.3mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
105	ベンゾフルアルブ	0.04mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
106	ベンゾフルラリン(ヘンソシソ)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
107	ベンソフレート	0.07mg/l以下	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
108	ホスチアセート	0.003mg/l以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
109	マラチオン(マラソ)	0.05mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
110	メコブ ロッ (MCP)	0.05mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
111	メソミル	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
112	メタム(カーハム)	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
113	メタラキシル	0.06mg/l以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
114	メチタチオン(DMTP)	0.004mg/l以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
115	メチルタ イムロン	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
116	メトミノストロヒン	0.04mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
117	メトリブシソ	0.03mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
118	メフェナセツ	0.02mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
119	メブ ロニル	0.1mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
120	モリネツ	0.005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005